



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
PROVINCIA DI SONDRIO

PIANO REGOLATORE
DELL'ILLUMINAZIONE
COMUNALE

Descrizione Elaborato

Censimento punti luce esistenti

<i>Elaborato</i>	<i>Data</i>	aprile 2015
	<i>Commessa</i>	X1523.1568
	<i>Scala</i>	---
	<i>Revisione</i>	00
A 1		

Il tecnico incaricato



UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
PIAZZA SAN MARCO	63		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	NO	SI
VIA BRASA	70		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x125W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	NO
VIA BRASA	71		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	SI
VIA BRASA	72		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA BRASA	73		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO	A PARETE	QE-2	NO	NO
VIA BRASA	74		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO	AEREA CAVO SINGOLO	QE-2	NO	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA CASE DI SOPRA	13		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO CEMENTO	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA CASE DI SOPRA	14		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA CASE DI SOPRA	15		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO CEMENTO	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA CASE DI SOPRA	16		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA CASE DI SOPRA	17		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA CASE DI SOPRA	18		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-1	SI	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA CASE DI SOPRA	19		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	QE-3	NO	NO
VIA CASE DI SOPRA	20		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-3	NO	NO
VIA CASE DI SOPRA	21		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	NO	SI
VIA CASE DI SOPRA	22		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	NO	NO
VIA CASE DI SOPRA	23		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-1	NO	NO
VIA CASE DI SOPRA	24		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	NO	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA CASE DI SOPRA	25		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-1	NO	NO
VIA CASE DI SOPRA	26		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x125W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-1	SI	NO
VIA CASE DI SOPRA	27		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE CHIUSA BOMBATA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-1	SI	SI
VIA CASE DI SOPRA	28		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE CHIUSA BOMBATA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-1	SI	SI
VIA CASE DI SOPRA	29		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE CHIUSA BOMBATA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-1	SI	NO
VIA DEL NERO	48		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	NO	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA DEL NERO	49		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	QE-2	NO	NO
VIA DEL NERO	50		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	QE-2	NO	NO
VIA DEL NERO	51		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	QE-2	NO	NO
VIA DEL NERO	52		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	QE-2	NO	NO
VIA DEL NERO	53		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	NO	NO
VIA DEL NERO	54		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	SI

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA DEL NERO	55		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	QE-2	NO	NO
VIA DEL NERO	56		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	NO
VIA DEL NERO	57		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	SI
VIA DELLE OROBIE	1		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO CEMENTO	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	2		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE CHIUSA BOMBATA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	3		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO CEMENTO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA DELLE OROBIE	4		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO CEMENTO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	5		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	SI
VIA DELLE OROBIE	6		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO CEMENTO	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	SI
VIA DELLE OROBIE	7		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	8		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	9		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA DELLE OROBIE	10		VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 1x150W	ARMATURA STRADALE CHIUSA PIATTA	1	A BRACCIO	PALO CEMENTO	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	11		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO CEMENTO	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	12		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	80		VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 1x100W	ARMATURA STRADALE CHIUSA PIATTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	81		VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 1x100W	ARMATURA STRADALE CHIUSA PIATTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA S.MARCO	30		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE CHIUSA PIATTA	1	A BRACCIO	PALO CEMENTO	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA S.MARCO	31		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x125W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	SI
VIA S.MARCO	32		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	SI
VIA S.MARCO	33		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x125W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	SI
VIA S.MARCO	34		VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 1x70W	ARMATURA STRADALE CHIUSA PIATTA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA S.MARCO	35		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA S.MARCO	36		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	SI

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA S.MARCO	37		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	QE-2	NO	NO
VIA S.MARCO	38		VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 1x70W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA S.MARCO	39		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x125W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	SI
VIA S.MARCO	40		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x125W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	INTERRATA	QE-2	NO	SI
VIA S.MARCO	41		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	INTERRATA	QE-2	NO	SI
VIA S.MARCO	42		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	2	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	SI

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA S.MARCO	43		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	NO
VIA S.MARCO	44		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO	INTERRATA	QE-2	NO	SI
VIA S.MARCO	45		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO	INTERRATA	QE-2	NO	SI
VIA S.MARCO	46		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO	A PARETE	QE-2	NO	NO
VIA S.MARCO	47		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	AEREA CAVO PRECORDATO	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA S.MARCO	58		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x50W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA S.MARCO	59		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x80W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO	SI	NO
VIA S.MARCO	68		VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 1x125W	ARREDO URBANO (APERTA)	2	A BRACCIO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	NO	NO
VIA S.MARCO	69		VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 1x100W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-2	SI	NO
VIA DELLE OROBIE	C1		LED 78W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
VIA S.MARCO	C2		LED 78W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
VIA S.MARCO	C3		LED 54W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	SI	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
VIA S.MARCO	C4		LED 54W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
VIA S.MARCO	C5		LED 54W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
VIA S.MARCO	C6		LED 78W	ARMATURA STRADALE APERTA	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
VIA S.MARCO	C7		LED 54W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	1	A BRACCIO	SBRACCIO A PARETE	A PARETE	QE-4	SI	NO
P.ZZA S.MARCO	C8		LED 54W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	2	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	SI	SI
P.ZZA S.MARCO	C9		LED 54W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	2	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	SI	SI

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
P.ZZA S.MARCO	C10		LED 54W	ARREDO URBANO (CHIUSA)	2	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	SI	SI
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C11		LAMPADA FLUORESCENTE A BASSO CONSUMO 1x15W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A PARETE	STAFFE	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C12		LAMPADA FLUORESCENTE A BASSO CONSUMO 1x15W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A PARETE	STAFFE	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C13		LAMPADA FLUORESCENTE A BASSO CONSUMO 1x15W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A PARETE	STAFFE	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C14		LAMPADA FLUORESCENTE A BASSO CONSUMO 1x15W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A PARETE	STAFFE	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C15		LAMPADA FLUORESCENTE A BASSO CONSUMO 1x15W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A PARETE	STAFFE	INTERRATA	QE-4	SI	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C16		LAMPADA FLUORESCENTE A BASSO CONSUMO 1x15W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A PARETE	STAFFE	INTERRATA	QE-4	SI	SI
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C17		LAMPADA FLUORESCENTE A BASSO CONSUMO 1x15W	ARREDO URBANO (APERTA)	1	A PARETE	STAFFE	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C18 C19		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	2	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C20 C21		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	2	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C22 C23		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	2	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C24 C25		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	2	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C26		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	1	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C27		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	1	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
SOTTOPASSO "UL SALOT DI BARILOCC"	C28 C29		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	2	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	NO	NO
P.ZZA S.MARCO	C30		VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 1x400W	FARO PER ESTERNI	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	NO	NO
P.ZZA S.MARCO	C31		LED 6W	FARETTO PER ESTERNI	1	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	NO	NO
P.ZZA S.MARCO	C32		VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 1x250W	FARO PER ESTERNI	1	TESTA PALO	PALO FERRO	INTERRATA	QE-4	NO	SI

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
P.ZZA S.MARCO	C33 C34		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	2	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
P.ZZA S.MARCO	C35 C36		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	2	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
P.ZZA S.MARCO	C37 C38		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	2	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
P.ZZA S.MARCO	C39 ÷ C43		LED 6W	ARREDO URBANO (APERTA)	5	A SOSPENSIONE	SISTEMA DI SOSPENSIONE	INTERRATA	QE-4	SI	SI
P.ZZA S.MARCO	C44 ÷ C59		STRIP LED 19W/m	PLAFONIERA STAGNA	16	A PARETE	STRUTTURA	INTERRATA	QE-4	SI	SI
P.ZZA S.MARCO	C60		STRIP LED 19W/m	STRISCIA LED PER ESTERNI	1	A PARETE	STRUTTURA	INTERRATA	QE-4	SI	NO

UBICAZIONE	N. RIF.	IMMAGINE CORRISPONDENTE	TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	TIPOLOGIA ARMATURA	N. ARMATURE PER PUNTO	INSTALLAZIONE	TIPO DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI LINEA	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO	RISPETTO LR 17/2000	POZZETTO
P.ZZA S.MARCO	C61 ÷ C64		STRIP LED 19W/m	STRISCIA LED PER ESTERNI	4	A PARETE	STRUTTURA	INTERRATA	QE-4	SI	NO
P.ZZA S.MARCO	C65 C66		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	2	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	SI	NO
P.ZZA S.MARCO	C67		LED 6W	FARETTO CALPESTABILE	1	A PAVIMENTO	INCASSO	INTERRATA	QE-4	NO	NO
P.ZZA S.MARCO	C68		VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 1x150W	FARO PER ESTERNI	1	A BRACCIO	STAFFE	INTERRATA	QE-4	NO	NO
PASSAGGIO POLIFUNZIONALE	C69 ÷ C76		LAMPADA FLUORESCENTE 2x58W	PLAFONIERA STAGNA	8	A SOFFITTO	STRUTTURA	INTERRATA	QE-5	SI	NO